SAVOIE ANALYSES
Environnement et Agroalimentaire

MAIRIE DE
ST JEAN LE VIEUX - 01640
05 DEC. 2025
COURRIER ARRIVE

RAPPORT D'ANALYSE

Edité le : 05/12/2025
Rapport partiel

MAIRIE DE SAINT-JEAN-LE-VIEUX

164 Grande Rue
01640 ST JEAN LE VIEUX

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier : SLA25-30445
Identification échantillon : **SLA2512-7705** **Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l''Ain**
Doc Adm Client : ARS01
UGE : 0064 - SYND. EAUX REGION D'AMBERIEU-EN-B
Nom de l'exploitant : SERA - SYNDICAT DES EAUX DE LA REGION D'AMBERIEU-E
Nom de l'installation : SAINT-JEAN-LE-VIEUX VAREY **Type** : UDI **Code** : 001117
PSV : 0000001395
Point de surveillance : ST JEAN LE VIEUX HAMEAU DE VAREY
Localisation exacte : Fontaine publique robinet extérieur
Département/Commune : 01 / SAINT-JEAN-LE-VIEUX
Coordonnées GPS du point (x,y) **X :** 46,0286202000 **Y :** 5,4055489000
Nature: **Eau de distribution**
Type d'eau : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif du prélèvement : S1 **Type de visite :** D1 **Type Analyse :** 1D
Prélèvement : Prélevé le 04/12/2025 de 10h03 à 10h03 Réceptionné le 04/12/2025 à 14h51
Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Analyses - FADILI Tarik
Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).
Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
Les informations fournies par le client sont de sa seule responsabilité. Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain							
Chlore libre (in situ)	0,52	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	NF EN ISO 7393-2			#
Chlore total (in situ)	0,58	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	NF EN ISO 7393-2			#
pH (in situ)	7,50	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523		6,5 9	#
Température de l'eau ou de mesure (in situ)	10,0	°C	Méthode à la sonde	Meth. Interne PVT-MO-015		25	#
Analyses microbiologiques							
Caractéristiques organoleptiques							
Couleur vraie (eau filtrée) (*)	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887		15	
Odeur (*)	0 Chlore	-	Méthode qualitative				
Saveur (*)	0 Chlore	-	Méthode qualitative				

.../...

SAVOIE ANALYSES
Rapport d'analyse Page 2 / 2
Edité le : 05/12/2025
Identification échantillon : SLA2512-7705
Destinataire : MAIRIE DE SAINT-JEAN-LE-VIEUX

Doc Adm Client : ARS01

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses physicochimiques							
Analyses physicochimiques de base							
Conductivité électrique brute à 25°C (*)	439	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888		200 1100	
Cations							
Ammonium (*)	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode interne M_J077		0.10	

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).
*(*bv) : paramètre réalisé sur le site de Bonneville : 58, rue Busard des Roseaux 74130 BONNEVILLE (portée n° 1-7452, portée disponible sur www.cofrac.fr)*
*Paramètre sans (*) ni (*bv) : paramètre réalisé sur le site du Bourget du Lac (portée n°1-0618, portée disponible sur www.cofrac.fr)*

Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.